



# Commission Départementale des Terrains & Installations Sportives

## PROCES-VERBAL du mardi 10 décembre 2024

**Animateur :** Nicolas MAKSYMIUK

**Secrétaire de séance :** Christiane CAU

**Présents :** Dominique DA ROCHA – Gilbert BESNARD – Julio MARQUES

**Absent excusé :** Bruno GLISE - Emile VAN HEESVELDE

**Absent non excusé :** Sidi Mohamed BEN BACHIR

**Assiste :** Jean François DIDIER (CD) – Dominique CHATELLIER (candidat à la Commission)

Point sur les accès au module « Stadium » permettant la gestion des installations

Point sur le matériel nécessaire afférant à la gestion des installations

Point sur la répartition des compétences avec la CRTIS

La Commission va étudier les installations arrivant à échéance pour établir la demande des documents nécessaires au contrôle des installations puis procédera aux visites.

### **BAGNEAUX SUR LOING – STADE HENRI AUBOURG 1 – NNI 770160101**

Cette installation sportive était classé T PN jusqu'au 13/05/2024, suite visite du 01/07/2024 et décision CRTIS du 27/08/2024, le terrain ne pouvait plus être classé en l'état.

Contre-Visite effectuée par Ms BESNARD et MARQUES membres de la C.D.T.I.S., le 04/12/2024.

La C.D.T.I.S. prend connaissance des points suivants :

*Les non-conformités majeurs suivantes sont constatées :*

- *Non-conformité de la fixation des filets de but (retirer les boulons saillants de sorte que l'adhésion au sol des filets soit sans danger) ;*

*Les non-conformités mineures suivantes sont constatées :*

- *La hauteur des buts doit être de 2,44m (2.37m constaté sur le but de droite) ;*
- *Absence de traçage de la surface de coin au niveau des poteaux de corner (tracer un quart de cercle de 1m de rayon) ;*
- *Absence de traçage des zones techniques devant les bancs de touche ;*
- *Non-conformité de la main courante qui n'est pas continue ;*
- *Absence de miroirs dans les vestiaires joueurs ;*

**Remarque de la C.D.T.I.S. :**

- **Toutes les non-conformités ont été levés.**

Au regard des éléments transmis, la C.D.T.I.S. transmet le dossier à la C.R.T.I.S.

### **CHEVRY COSSIGNY – STADE DIDIER MOUNIER 1 – NNI 771140101**

Réception de la demande de classement en niveau T7 signée par le propriétaire le 15/07/2024

**La commission est dans l'attente de recevoir :**

L'Autorisation d'Ouverture au Public ou une attestation de capacité inférieure à 300 spectateurs

Le plan côté de l'aire de jeu

Le plan de masse

Le plan côté des vestiaires

**En attente de la réception des plans, Une visite des installations sera réalisée à la réception des documents.**

**CHEVRY COSSIGNY – STADE DIDIER MOUNIER 2 – NNI 771140102**

Réception de la demande de classement en niveau T7 signée par le propriétaire le 15/07/2024

**La commission est dans l'attente de recevoir :**

L'Autorisation d'Ouverture au Public ou une attestation de capacité inférieure à 300 spectateurs

Le plan côté de l'aire de jeu

Le plan de masse

Le plan côté des vestiaires

**En attente de la réception des plans, Une visite des installations sera réalisée à la réception des documents.**